

13912 12023

YI. 6220.58.2023

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2023-09-21

Dane nadawcy

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU
61-655 POZNAŃ
ul. Gronowa 22
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Powiat: Poznań
Gmina: Poznań-Stare Miasto (delegatura)

Dane adresata

URZĄD MIASTA I GMINY BUK (64-320 BUK, WOJ. WIELKOPOLSKIE)



OPINIA

NS.9022.20.2023.AC

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu przekazuje w załączeniu opinię sanitarną i obwieszczenie w sprawie inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej” przewidzianej do realizacji na części działki o nr ewid. 99 (obręb Dobra, gm. Buk)

Załączniki:

1. [NS.9022.20.2023.AC.pdf](#)
2. [NS.9022.20.2023.AC obwieszczenie.pdf](#)

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Poznaniu

Poznań, dnia 20 września 2023 r.

NS.9022.20.2023.AC

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 54a lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) zapoznaniu się z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Buk znak IT.6220.58.2023 z dnia 15.09.2023 r. (data wpływu 19.09.2023 r.) dot. opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „**Budowa farmy fotowoltaicznej**” przewidzianej do realizacji na części działki o nr ewid. 99 (obręb Dobra, gm. Buk)

Inwestor: **PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o.**
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

s t w i e r d z a m

**brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla planowanego przedsięwzięcia
i odstępuję od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.**

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Buk wnioskiem znak IT.6220.58.2023 z dnia 15.09.2023 r. (data wpływu 19.09.2023 r.) zwrócił się o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej” przewidzianej do realizacji na części działki o nr ewid. 99 (obręb Dobra, gm. Buk).

Z analizy przedłożonych dokumentów (w tym ww. wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Buk, wniosku z dnia 25.08.2023 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pisma Burmistrza Miasta i Gminy Buk znak IT.6220.58.2023 z dnia 4.09.2023 r. wskazującego na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla analizowanego terenu inwestycyjnego oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej w sierpniu 2023 r. przez zespół obejmujący mgr inż. Adama Noska, mgr Kamila Chwastowskiego i lic. Annę Lygońską) wynika poniższe.

Planowana inwestycja stanowi przedsięwzięcie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 54a lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
ul. Gronowa 22 | 61-655 Poznań
tel. 61 6467851 | sekretariat.psse.poznan@sanepid.gov.pl
NIP 778-13-46-724 | REGON 631276647
BDO 000551785

www.gov.pl/web/psse-poznan
pssepoznan/SkrytkaESP
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru
Sanitarnego.
ns.psse.poznan@sanepid.gov.pl
tel. 61 6467824

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest fakultatywne.

Obecnie analizowany teren jest wykorzystywany rolniczo.

Otoczenie wnioskowanej inwestycji stanowią tereny zalesione. Najbliższa zabudowa podlegająca ochronie akustycznej (zabudowa zagrodowa) jest zlokalizowana na działkach o nr ewid. 100/3 (obręb Dobra) i 222 (obręb Dakowy Suche) w odległości ok. 25 m od terenu inwestycji.

Zamierzone przedsięwzięcie zostanie wykonane poprzez: wykonanie wolnostojących stalowych konstrukcji wsporczych z maks. 15000 szt. Paneli fotowoltaicznych i o łącznej maks. mocy 6 MWp, zapewnienie maks. 120 szt. inwerterów DC/AC przekształcających energię prądu stałego na energię prądu zmiennego o parametrach dostosowanych do sieci odbiorczej, posadowienie maks. 6 stacji transformatorowych, ewentualne posadowienie magazynów energii, zapewnienie pośrednich rozdzielnic napięcia i układów pomiarowo-zabezpieczających, wykonanie tras i linii kablowych oraz instalacji (w tym odgromowych, przepięciowych i przetężeniowych), budowę ogrodzenia oraz zapewnienie monitoringu. Panele fotowoltaiczne pogrupowane w powtarzalne sekcje ustawione w równomiernie rozmieszczonych rzędach będą połączone ze stacją transformatorową za pomocą kabli elektroenergetycznych i inwerterów (zastosowanie przekształtników DC/AC /inwerterów/); panele zostaną połączone z inwerterem za pomocą przewodów dedykowanych do instalacji fotowoltaicznej, kable łączące poszczególne moduły fotowoltaiczne będą mocowane do konstrukcji wsporczej modułów fotowoltaicznych (prowadzenie kabli wzdłuż konstrukcji wsporczej lub w ziemi). Projektowana inwestycja będzie polegać na wytwarzaniu energii elektrycznej przy wykorzystaniu promieni słonecznych. Energia elektryczna produkowana przez instalację będzie wyprowadzona do sieci energetycznej przy pomocy podziemnego kabla elektroenergetycznego.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie prognozuje się emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Eksploatacja inwestycji - poza wodami opadowo-roztopowymi obmywającymi powierzchnię instalacji i spływającymi po powierzchni paneli do gruntu - nie będzie generować ścieków; ewentualne dodatkowe mycie paneli będzie wykonywane przy użyciu czystej wody bez dodatku substancji chemicznych/detergentów, a zmywane zanieczyszczenia będą miały pochodzenie naturalne (np. pyłki roślinne, ptasie odchody, piasek).

Źródłem hałasu emitowanego z terenu przedsięwzięcia będą transformatory i inwentery (inwentery w systemie rozporoszonym bezpośrednio pod panelami); zaplanowano lokalizację najbliższej stacji transformatorowej w odległości ok. 70 m i inwerterów w odległości ok. 29 m od najbliższych terenów chronionych akustycznie. Z przedstawionych informacji wynika, iż na granicy najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej (zabudowa zagrodowa) zostaną dotrzymane dopuszczalne normy (55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy) wskazane w tabeli nr 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112); instalacja fotowoltaiczna będzie pracować wyłącznie w porze dziennej.

Instalacja fotowoltaiczna ze względu na bezobsługowy tryb pracy wymagać będzie jedynie okresowej kontroli, bieżących przeglądów i konserwacji. Na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji będą powstawać ewentualnie odpady związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urządzeń technicznych (tj. ok. 0,06 Mg/rok odpadów niebezpiecznych i ok. 0,12 Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne); konserwację paneli będzie prowadzić serwis producenta elektrowni słonecznej lub wyspecjalizowana firma, natomiast powstałe odpady z serwisowania będą na bieżąco przekazywane firmie zajmującej się zagospodarowywaniem odpadów.

Niniejsza opinia sanitarna nie dotyczy higieny radiacyjnej (tj. stacji transformatorowych, sieci i urządzeń elektroenergetycznych zlokalizowanych lub projektowanych na terenie objętym projektem miejscowego planu), bowiem organem kompetentnym do zajęcia stanowiska w ww. zakresie - zgodnie z art. 12 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338) - jest Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Jako organ opiniotwórczy wydający opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - zgodnie z treścią art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) - uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy w zakresie kompetencyjnym określonym art. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338) orzekam jak w sentencji opinii sanitarnej.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna
Pawłowska; PRIS w Poznaniu
Data: 2023.09.21 14:03:55 CEST

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Buk, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk (ePUAP)
2. PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa; adres do korespondencji: ul. Św. Leonarda 7, 25-311 Kielce (za pośrednictwem operatora pocztowego poczta Polska S.A.) – dołączono klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych
3. aa

A.C.

Do wiadomości:

- strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)