

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W POZNANIU**

Telefony:

- informacja o numerach
- wewnętrznych

- PPIS w Poznaniu

61 646 78 51

ul. Gronowa 22

- fax

61 646 78 41

61 - 655 Poznań

- e-mail

psse.poznan@pis.gov.pl

<http://psse-poznan.pl>

- Oddział Zapobiegawczego

61 646 78 24

- Nadzoru Sanitarnego

61 646 78 85

- e-mail Oddziału

nadzor.zapobiegawczy@psse-poznan.pl

NS-52/2-114/20

Poznań, 03.06.2020r.

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) oraz §3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu** po zapoznaniu się z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Buk znak IGK.6220.11.2020 z dnia 18.05.2020r. (data wpływu 21.05.2020r.) dot. opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na **budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych nr ewid. 393 i 395 w obrębie wsi Dobieżyn, gmina Buk**

Inwestor: **EKO – EN 4 Sp. z o.o.**

ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa

nie stwierdza

**potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
i odstępuje od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.**

Niniejsza opinia nie dotyczy higieny radiacyjnej.

UZASADNIENIE:

Dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Dobieżynie, na działkach o nr ewid. 393 i 395 uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IP.6220.12.2018 z dnia 26.06.2018r. wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Buk.

W dniu 21.05.2020r. do tut. organu wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Buk znak IGK.6220.11.2020 z dnia 18.05.2020r. (data wpływu 21.05.2020r.) o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie postępowania prowadzonego w sprawie zmiany ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; ww. zmiana dotyczy ilości modułów, zwiększenia mocy instalacji i zwiększenia mocy jednostkowej modułów.

Z przedłożonej dokumentacji (w tym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23.04.2020r., karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej w kwietniu 2020r. przez zespół projektowy pod kierownictwem mgr inż. Krzysztofa Tomkiewicza - DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Odzieżowej 12c/1 oraz uzupełnienia z dnia 01.06.2020r. otrzymanego drogą mailową) wynika, iż:

1. Dla analizowanego obszaru nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, co wynika z pisma Burmistrza Miasta i Gminy Buk znak IGK.6220.11.2020 z dnia 18.05.2020r.

2. Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839) wnioskowane zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest fakultatywne.

3. Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW zostanie zlokalizowane we wsi Dobieżyn, na działkach o nr ewid. 393 i 359 o łącznej powierzchni 1,92ha.

4. Obszar objęty planowaną inwestycją stanowi tereny rolne. Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej (zabudowa mieszkaniowa) zlokalizowane są w odległości ok. 170 m od granicy terenu inwestycyjnego.

5. W ramach wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego przewidziano budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW złożonej z max. 4000 paneli o mocy max. 600W każdy. Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana poprzez montaż modułów fotowoltaicznych, wykonanie infrastruktury technicznej (w tym elektroenergetycznych linii kablowych SN i nn, kablowych linii sterowania i telekomunikacyjnych), posadowienie kontenerowych stacji transformatorowych nn/SN, wykonanie konstrukcji i elementów montażowych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych. Panele fotowoltaiczne zostaną wykonane w tradycyjnym systemie montażowym o konstrukcji stalowej lub aluminiowej (pionowe słupy wbijane lub wkręcane w grunt na głębokość ok. 3,0m oraz podłużne szyny, do których zostaną przymocowane panele fotowoltaiczne); wysokość ww. konstrukcji nie przekroczy 4,0m nad poziomem terenu.

6. Instalacja fotowoltaiczna z uwagi na bezobsługowy tryb pracy wymagać będzie jedynie okresowej kontroli, bieżących przeglądów i konserwacji; w fazie eksploatacji planowanej inwestycji prognozuje się wytwarzanie odpadów pochodzących z prac dot. konserwacji i przeglądów technicznych (ww. odpady będą usuwane z terenu przedsięwzięcia przez podmioty świadczące usługi konserwacyjne). Eksploatacja projektowanej inwestycji - ze względu na charakter oraz technologię - nie będzie powodowała zagrożeń dla poszczególnych komponentów środowiska naturalnego.

Niniejsza opinia sanitarna nie dotyczy higieny radiacyjnej, bowiem organem kompetentnym do zajęcia stanowiska w ww. zakresie - zgodnie z art. 12 ust.1a pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r.o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59 z późn. zm.) - jest Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Powiatowy Inspektor Sanitarny jako organ opiniotwórczy wydający opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - zgodnie z treścią art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) - uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy w zakresie kompetencyjnym określonym art. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59 z późn. zm.) orzeka jak w sentencji opinii sanitarnej.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Buk (ePUAP)
Ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
2. Dariusz Frej /pełnomocnik/
Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.
ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań
3. a/a (D.K.)

Do wiadomości:

Strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.)